

## **000 «Heba-Abto»**

Юр. адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр-кт, дом № 271, литера А, помещение 327

ОГРН: 1127847015691

ИНН/КПП 7816529088/781101001 ОКАТО: 40296561000 ОКПО: 38039855

p/c: 40702810132330000735

ФИЛИАЛ "С-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" в С-Петербурге

к/с: 30101810600000000786 БИК: 044030786

## Паспортные характеристики

Песок строительный намывной:

**ΓΟCT 8736-2014; ΓΟCT 25100-2011** 

ГОСТ 8736-2014		ГОСТ 25100-2011	
Песок для бетона, железобетона,		Классификация грунтов для	
растворов и сухих смесей		проектирования и строительства	
Наименование показателя	Значение	Наименование показателя	Значение
Модуль крупности	2,16	Класс дисперсного грунта	Крупный
Полный остаток на сите 5 мм	2,10 %	Полный остаток на сите 2 мм	5,43 %
Полный остаток на сите 0,63 мм	34,92 %	Полный остаток на сите 0,5 мм	54,09 %
Проход через сито 0,16 мм	5,59 %	Полный остаток на сите	85,76 %
Проход через сито 0,05 мм	1,10 %	Полный остаток на сите	96,93 %
Содержание глины в комках	0,00 %	Число пластичности	н/п
Класс	I	Коэффициент фильтрации	9,25 м./сут
		Разновидность по	
		степени	Сильноводопроницаемый
		водопроницаемости	

1. Органические примеси: окраска раствора светлее эталона

2. Радиационное качество: Класс I (Аэфф < 370 Бк/кг)

3. Содержание вредных компонентов и примесей соответствует требованиям

ГОСТ 8736-2014, приложение "А"

тел.: +7 (921) 889-93-99

тел.: 8 (812) 633-35-84

E-mail: ooo.neva-avto@mail.ru

http://nerudnye-spb.ru